Nordic Solar A/S
Strandvejen 104B
2900 Hellerup

Screeningsafgørelse: Etablering af batterianlæg skal ikke miljøvurderes.

Sønderborg Kommune har den 13. april 2026 modtaget en ansøgning til etablering af Batterianlæg BESS i forbindelse med solcellepark på lokaliteten 322b, Vollerup, Ulkebøl.

VVM-screeningen er gennemført i forbindelse med Sønderborg Kommunes behandling af en ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens[1] § 19 (Sags nr. 26/17883). Tilladelsen vedrører etablering af et opsamlingssystem, der skal sikre, at eventuelt forurenet slukningsvand tilbageholdes og ikke medfører forurening af jord eller grundvand.

Projektbeskrivelse

Batterianlægget etableres inden for det eksisterende solcelleanlægs område på et afgrænset areal på ca. 1500 m2 (0,15 ha). Anlægget indeholder følgende installationer:

- Battericontainere
- Mellemspændingstransformere
- Tilhørende elektriske installationer (herunder invertere og lavspændingstransformer)
- Interne adgangsveje og servicearealer

VVM-screeningen omhandler ansøgning om opførelse af et batterianlæg i tilknytning til eksisterende solcelleanlæg. Batterianlægget er omfattet af miljøvurderingslovens[2] bilag 2 punkt 13a: "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)."

Projekter på bilag 2 kan være miljøvurderingspligtige. For at afgøre dette er der foretaget en screening, som er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

Afgørelse

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af den gennemførte VVM-screening, at etablering af batterianlæg (BESS) ved Vollerup Solpark ikke kan antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 21.

[1] LBK nr 842 af 11/09/2026 (Miljøbeskyttelsesloven)
[2] LBK nr 4 af 03/01/2023 (Miljøvurderingsloven)

Natur og Vandmiljø

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 64 00

E:
naturogvandmiljo@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk

16.11.2026
26/17220
KS: Benl

Sønderborg Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag.
Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at de potentielle miljøpåvirkninger fra projektet er tilstrækkeligt belyst, og at projektet ikke kan antages at kunne medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Der er redegjort for håndtering af slukningsvand gennem etablering af et tæt opsamlingssystem med en effektiv kapacitet på ca. 147 m³, hvilket overstiger den dimensionerende mængde slukningsvand på ca. 64 m³.
Projektet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsopland til almen vandforsyning. Kommunen vurderer imidlertid, at risikoen for påvirkning af jord og grundvand er begrænset gennem projektets brandstrategi, de tekniske sikkerhedsforanstaltninger, etableringen af et tæt opsamlingssystem til håndtering af slukningsvand samt den efterfølgende regulering efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Der er endvidere lagt vægt på, at projektet er placeret uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og at der er ca. 286 meter til nærmeste BNBO, samt ca. 485 meter til nærmeste aktive indvindingsboring. De geologiske forhold i området viser tilstedeværelsen af et sammenhængende lerlag med en tykkelse på minimum 30 meter, hvilket vurderes at yde en væsentlig beskyttelse af de underliggende grundvandsmagasiner. Potentiel påvirkning af jord og grundvand vurderes primært at være knyttet til uheldssituationer, herunder brand, og håndteres gennem projektets tekniske sikkerhedsforanstaltninger, etablering af opsamlingssystem til slukningsvand samt de vilkår, der fastsættes efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Der er udarbejdet en støjrapport, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes ved anvendelse af den ansøgte "Basic Noise Reduction"-løsning.

Sønderborg Kommune vurderer, at projektet er af begrænset fysisk omfang, og at de potentielle miljøpåvirkninger kan afgrænses og håndteres. Der er særligt lagt vægt på, at de vejledende støjgrænser kan overholdes, at projektet ikke vurderes at påvirke Natura 2000-områder eller øvrige beskyttede naturinteresser væsentligt, samt at risikoen for påvirkning af jord- og grundvand vurderes at være begrænset gennem projektets brandstrategi og etablering af et tæt opsamlingssystem til håndtering af slukningsvand.

Det vurderes samlet, at projektet ikke kan antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 16. november 2026.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før kommunen kan træffe afgørelse i

sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. miljøbeskyttelsesloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Nordic Solar har indsendt.

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er Nordic Solar forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. Miljøvurderingslovens § 18, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Klagevejledning

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. § 49 i Miljøvurderingsloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest den 14. december 2026 **(4 uger fra offentliggørelse)**
Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge Miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Johannes Lund-Larsen
Biolog
Telefon 27905512
jolu@sonderborg.dk

Bilag: VVM-screening

En kopi af denne afgørelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Danmarks Naturfredningsforening	dnsoenderborg-sager@dn.dk dn@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsraadet.dk; soenderborg@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	soenderborg@dof.dk; natur@dof.dk
Miljøstyrelsen	mst@mst.dk