

Sønderborg Varme A/S
Nørrekobbel 54
6400 Sønderborg

Screeningsafgørelse: Etablering af en midlertidig varmecentral skal ikke miljøvurderes

Sønderborg Kommune har den 19. december 2023 modtaget ansøgning om en midlertidig varmecentral i form af en gasoliekedel på del af matrikel nr. 15y, Nybøl ejerlav, Nybøl, ud mod Amtsvejen nord for Borggårdsvænget, 6400 Sønderborg. Varmecentralen skal bruges til midlertidig forsyning af ejendomme på Borggårdsvænget 1-11 A/B, Nybøl, 6400 Sønderborg. Den 24. april 2024 er der indsendt en opdateret ansøgning.

Det midlertidige varmeproduktionsanlæg består af en containerbaseret gasoliekedel (517 kW indfyret effekt) udstyret med en tilhørende overjordisk olietank på 1.200 liter placeret i containeren. Boliger på Borggårdsvænget vil de første 1 - 3 år blive forsynet med varme fra denne varmecentral. Den mobile varmecentral bliver fjernet, når fjernvarmeforsyning fra Sønderborg Varme A/S er etableret. Ibrugtagning af varmecentralen vil være ultimo 2024.

Afgørelse

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en screening, at etablering af en midlertidig varmecentral **ikke** skal miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 21.

Sønderborg Kommunes screeningskema er vedlagt som bilag.

Det vurderes, at de potentielle miljøpåvirkninger forbundet med projektet er støj og luftforurening.

Ansøger har indsendt en beregning, der viser, at kedlen kan overholde de vejledende grænseværdier for NO_x og CO. Der er foretaget en OML-beregning, som viser, at B-værdien for NO_x overholdes til nærmeste skel. Sønderborg Kommune vurderer på den baggrund, at anlægget kan overholde de vejledende emissionsgrænseværdier og B-værdien for NO_x er overholdt med en afkasthøjde på 7,5 m over terræn.

Gasoliebrænderen er placeret inde i en støjisoleret container og luftindtag i containeren er udført med støj dæmpede kanaler. På denne baggrund og da afstanden til nærmeste beboelse er ca. 15 meter, vurderer ansøger, at

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
sonderborgkommune.dk

11-06-2024
24/385
KS: tdah



støjniveauet ikke vil overgå de vejledende grænseværdier. Sønderborg Varme A/S har ikke haft mulighed for at dokumentere, om de vejledende støjgrænser ved nærmeste boliger er overholdt. Sønderborg Kommune accepterer, at ansøger efter projektets realisering foretager en støjmåling af kedelcentralen udenfor skel og at der laves støjdæmpende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt. Støjmålingen skal udføres af et akkrediteret firma eller af en certificeret støjmåler-person. Måleresultaterne skal afrapporteres i et støjnotat, som skal sendes til Sønderborg Kommune.

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og det er således ikke miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 11. juni 2024.

Baggrund

Etablering af midlertidig varmecentral er opført på bilag 2, punkt bilag 2, punkt 3 a):

*Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*

i miljøvurderingsloven¹.

Projekter på bilag 2 kan være miljøvurderingspligtige. For at afgøre dette er der foretaget en screening. Det er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse. Det er en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. Miljøbeskyttelsesloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Sønderborg Varme har oplyst. Den er foretaget på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet bliver ændret i forhold til forudsætningerne, er Sønderborg Varme forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. Miljøvurderingslovens § 19. Det er for at afgøre, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Klagevejledning

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at etablering af midlertidig varmecentral ikke er miljøvurderingspligtig, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indtastet i Klageportalen tirsdag den 9. juli 2024.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

**Civilt søgsmål**

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge Miljøvurderingslovens § 54, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis sagen påklages er det inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Ditte Schrøder Haagensen
Telefon 27 90 58 09
dihg@sonderborg.dk

Bilag: Screeningsskema

En kopi af denne afgørelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Danmarks Naturfredningsforening lokal afd.	dnsouderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk ; soenderjylland@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk ; natur@dof.dk